

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
wyznaczone dla roku kalendarzowego 2018 na obszarze działania Zakładu Usług
Technicznych Sp. z o.o.

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), ZUT Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników **SAIDI**, **SAIFI**, **MAIFI** za 2018 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI	Planowane	0	0
	Nieplanowane	19,4	19,4
SAIFI	Planowane	0,0	0,0
	Nieplanowane	0,1	0,1
MAIFI		0,11	
Liczba obsługiwanych odbiorców		18	