



**Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o.**  
**ul: Bieszczadzka 5; 38-540 Zagórz**

Zagórz, 20.03.2025

### **Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej**

**Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2024 na obszarze działania Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.**

Zgodnie §48 ust.3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023.819 z dnia 2023.04.28 z późniejszymi zmianami), ZUT Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników **SAIDI, SAIFI, MAIFI** za **2024** rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

<b>Wskaźniki</b>	<b>Typ przerwy</b>	<b>z uwzględnieniem przerw katastrofalnych</b>	<b>bez uwzględnienia przerw katastrofalnych</b>
<b>SAIDI</b>	Planowane	162,8	162,8
	Nieplanowane	109,4	109,4
<b>SAIFI</b>	Planowane	0,61	0,61
	Nieplanowane	1,28	1,28
<b>MAIFI</b>		1	
<b>Liczba obsługiwanych odbiorców</b>		18	

#### **Objaśnienia:**

**SAIDI** - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**SAIFI** - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**MAIFI** - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**Przerwa krótka** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

**Przerwa długa i bardzo długa** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

**Przerwa planowana** - okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 49 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

**Przerwa katastrofalna** - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.